



Hinweis:
Zuleitungen der Kompaktstation benötigt mindestens 750 mm Biegeradius.
Aus diesem Grund ist die Hauseinführung dafür mit einem Radius von 1000 mm vorgesehen.
Die Unterkannte des Leerrohres ist gemessen ab der Unterkannte des Rohfußbodens: ca. -1330 mm UKRF.

Das Leerrohr für das ESH (Glasfaser) darf nicht im 90° Winkel verlegt werden. Mindestens 2x 45° (wie dargestellt) oder 3x 30°! Die Unterkante des Leerrohres ist gemessen ab der Unterkante des Rohfußbodens: ca. -965 mm UKRF.

⌞

Dies gilt bei der Verwendung der KRASO Hauseinführung KDS 150. Andere Fabrikate abweichend! Mindest-Biegeradius ist zu beachten!

					E
					D
					C
					B
					A
Änderung Benennung		Name		Datum	Index

Grundlagen für diese Zeichnung					
Ersteller		Datei-Name		Eingangsdatum	Index

Ruhrtalstraße 43 45 239 Essen fon : + 49 (0)201 / 49 00 3-0 fax : + 49 (0)201 / 49 00 3-33 e - mail : info@b-paulus.de					

 ingenieurbüro paulus GmbH		

Bauherr	Grün und Gruga / Grugapark, Stadt Essen, Lührmannstr. 80-82, 45131 Essen	
Projekt	Neubau Bauernhofcafe, im Grugapark, 45131 Essen	
Planinhalt	AUSFÜHRUNG Grundriss Erdgeschoss, Leerrohr Elektro	Zeichnungs - Nummer
		Index
		E-1109-A-G-00_LR

Maßstab	1:100	Gezeichnet Isleyen
Datum	26.06.2026	Projektleiter Batalla

VORLIEGENDE ZEICHNUNG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. VERVIELFÄLTIGUNG AUCH IN AUSSCHNITTEN IST VERBOTEN	
--	--