

Wandaufbau s.
Detail WA-NB-01

Weichfaserplatte 140mm,
WLF 042

Insektenschutz, gelocht

Hohlraum vollständig
dämmen

95mm WDVS,
80mm EPS-Dämmung, WLG 032
Sockelputz ca. 15mm,
Anstrich gem. Angabe Architekt

Abdichtungsbahn W2.1-E
gem. DIN 18533

Bodenaufbau gem. Angabe
Landschaftsarchitektur
(überfahrbar)

OK Gel ±0,00
= +72,20m üNNH

80mm Perimeterdämmung,
WLG 035

Noppenbahn

Gasdurchführung DN125

Drainagerohr DN 100,
OK = UK Sauberkeitsschicht,
Abstand Auslass zu Fassade
min. 10cm, Abdeckung mit
geeignetem Rost (GaLa)

Spielgeräte /
Geräteraum

KSK- Abdichtungsbahn
kaltselfklebende Bitumen-
abdichtungsbahn,
10cm seitlich hochgeführt

Bodenaufbau s.
Detail BO-NB-0.3

OKFF ±0,00m
= +72,20m üNNH

UK Sohle -0,55m

UK Fundament -0,95m

empfohl. oberes Planum gem. Bodengutachten
-1,50 = +70,70m ü. NNH

PE-Folie 2-lagig

100mm Perimeterdämmung,
druckfest, WLG 040

50mm Sauberkeitsschicht

80mm Perimeterdämmung

50mm Sauberkeitsschicht

oberes Planum:
Tragschicht f. Gasflächendrainage,
Mineralstoffgemisch d. Körnung
5/40mm, Schichtstärke = 0,5m

Geotextil zur Gewährleistung
d. Filterstabilität, GRK 4

unteres Planum:
Kiessand 0/32 o. Grubenkies,
Kalkstein-Schotter 0/45,
lagenweise Verdichtung in 30cm
Schritten, Schichtstärke 0,5m,
1,0m unter Frostschrüzen u. Sohl-
platte (wird gem. Bodengutachten
zusätzlich hergestellt bei locker bis
mitteldicht gelagerten aufgefüllten
Böden, Sanden u. Schluffen)

LEGENDE

MATERIAL

	Stahlbeton		MW Kalksandstein
	Stahlbetonfertigteil		MW Hochlochziegel
	Beton unbewehrt		MW Porenbeton
	Stahlbauteil		Estrich
	Holzbauteil		Gipskarton
	Dämmung hart		Substrat
	Dämmung weich		gewachsener Boden
	Dämmung Perlite		Mörtel

KOTEN

	OKG	Oberkante Gelände		UKFD	Unterkante Fertigdecke
	OKFF	Oberkante Fertigfußb.		UKST	Unterkante Sturz
	OKRD	Oberkante Rohdecke		UKUZ	Unterkante Unterzug
	UKRD	Unterkante Rohdecke		UKWD	Unterkante Dämmung
	VKR	Vorderkante roh		OKRBR	Brüstungshöhe roh
	VKF	Vorderkante fertig		OKFBR	Brüstungshöhe fertig

VORABZUG

B	Planfortführung, Anpassung Höhe Streifenfundament	18.06.26
A	Erstausgabe LP5	30.04.26
INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM

P000613_260430_SGH_XX_5_ARC_AG_DE_SO
243 VA B

Projekt Bauteil Phase Disziplin Planinhalt Planart Ebene Nummerierung Status Index



Sockel STB-Wand

Maßstab	Format	Datum	Planersteller
1:10	420x297 A3	18.06.26	SRA

± 0,00 = #Höhe zu Meereshöhem üNNH = OKFF EG

PROJEKT
Selmigerheidegrundschule Hamm
Auf der Horst 18 I 59077 Hamm

BAUHERR Stadt Hamm Gustav-Heinemann-Straße 10 59065 Hamm Tel: - E-mail: -	ARCHITEKT SCHALTRAUM Dahle-Dirumdam-Heise Part mbB Versmannstraße 32 20457 Hamburg Tel: +49 [0] 40-5719949-0 E-Mail: info@schaltraum.net
---	--