

Kriterium	Berechnungsgrundlagen	Punkte (max 100Pkt.)	Bieter 1	Bieter 2	Bieter 3	Bieter 4
Preis	Der Preis des günstigsten Anbieters bekommt maximale Punkte. Die anderen Preise werden in Relation zum günstigsten Angebot gesetzt. Dabei wird die lineare Interpolation nach folgender Formel berücksichtigt. <u>Berechnung:</u> Punkte= max. Punktzahl - (2* (günstigster Angebotspreis / Angebotspreis-1)) * maximale Punktzahl Der Wert wird auf zwei Nachkommastellen gerundet.	60				
3.83 Das Aufbaugrundgerippe ist in Edelstahl in geschraubter oder geschweißter Bauweise auszuführen.	Ausführung in Edelstahl (geschweißt).	8				
	Ausführung in Edelstahl (geschraubt).	2				
3.129 Pumpe verfügt über keine Wendeklappe, Saugeingang und Zulauf Löschwassertank verfügen je über eine eigene Absperrvorrichtung	ja	12				
	nein	4				
3.239 Entfernung zum ServiceStandort des Aufbauherstellers	bis 180 Km Tagespendelbereich	8				
	über 180 Km	2				
3.136 Die Befestigungsart des Löschwasserbehälters ist zu beschreiben.	Eingeschobener Löschwassertank, gehalten durch die Aufbaukonstruktion oder Löschwasserbehälter als alleinstehendes Modul in Modulbauweise.	12				
	Tank wird mit Textilspannbändern oder Metallspannbändern gesichert.	5				
	Andere Sicherungsarten.	0				
Auswertung		#BEZUG!	0	0	0	0