

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A	CE										A	
B	Projektname: Digitale Werbeanlagen U-Bahnbereich Bochum						Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil1):					B
	Kom-Nr./Angebots-Nr.: Ausführungsplan						Außenleiter: schwarz					
	Bezeichnung Ort:						Neutralleiter: hellblau					
	Auftragsnummer:						Steuerspannung 230V AC: rot					
C	Baujahr: 2022						Steuerspannung 24V DC: dunkelblau					C
							Steuerspannung 24V AC: braun					
							Fremdspannung: orange					
							Messung: weiss					
							Sensorleitung: violett					
D	Technische Daten der Schaltgerätekombination:										D	
	Bemessungsbetriebsspannung / -Frequenz:				Un:	400V / 50Hz	Netzform:		TT			
	Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination:				InA:	50A	Schutzklasse:		2 schutzisoliert			
	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:				Uimp:	4kV	Schutzart:		IP44			
	Bemessungsisolationsspannung:				Ui:	230V	Schrankschneidtiefe:		255mm			
	Bemessungsbelastungsfaktor:				RDF:	0.6	Farbe:		RAL7035			
E	Bemessungsstoßstromfestigkeit:				Ipk:	17kA	Umgebungs-					
	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit:				Icw:	3kA	temperatur:		25°C			
	Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit:				Icc:							
	(Icc nur bei Kurzschlußschutzeinrichtung (SCPD) in Einspeisung)											
	Bemessungsschaltvermögen Leitungsschutzschalter:					-						
F											F	
G											G	
	3			Angebotsnr:		Projektname:			Index: e			
	2			Datum	06.09.2022	Digitale Werbeanlagen U-Bahnbereich Bochum			=			
	1			Erstellt					+ UV4 - BHD Gleis 5+6			
	Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt		Deckblatt			Blatt: 1 / 1			
	Massstab:	Ik3:	Ik1:	Netzform:	TT							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	





