105.61

Treppe Zugang Kirschhofer

Für die Feuerwehr von außen öffenbar

Gebäudeteil C

Gebäudeteil B

Gebäudeteil D

Gebäudeteil A

Nicht Gegenstand dieser Betrachtung

12.24

38.29

86.09

59.12

23,27 m

23,33 m

27,11 m

29,38 m

31,50 m

5.00

5.00

Dachfläche von innen nach außen einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend

Überdrücken als Rauchfreihalte-Belüftungsanlage ausführen

A1-33 Garagen Lüftung/Heizung

Nur Gasgeräte in Garage zulässig!

N

O

S

W

Die Anordnung der brandschutztechnischen Infrastruktur ist schematisch. Die genaue Lage, Art + Anzahl der notwendigen Komponenten wird durch den zuständigen Fachplaner festgelegt.

LEGENDE

baulicher Brandschutz	brandschutztechn. Infrastruktur
Wände: feuerbeständig (fb); feuerhemmend (fh)	= autom. Brandmelder; = Druckknopfmelder; = Handfeuerlöscher; FIZ = FW-Informationszentral; BMZ = Brandmeldezentrale; FSD = FW-Schlüsseldepot; FSE = Freischaltelement; = Blitzleuchte
Türen: fh=RD=S; fh=D=S	
Räume: Rettungswegfängen	
Erläuterungen: fb = feuerbeständig; hf = hochfeuerhemmend; fh = feuerhemmend; nb = nichtbrennbar; se = schwerentflammbar; ne = normalentflammbar; M = mechanische Beanspruchung; D = dichtschließend; S = selbstschließend; RD = rauchdicht	

Anforderungen an die tragenden u. aussteifenden Bauteile sowie an die Trenndecken siehe Brandschutzkonzept!

Name	Austauschplan / Änderung	Datum	Index
		03.01.2025	"a"

Bauherr	KREIS UNNA FRIEDRICH-EBERT-STRASSE 14, 59425 UNNA
Projekt	SANIERUNG UND ERWEITERUNG KARL-BRAUKMANN-SCHULE KARL-BRAUKMANN-STR. 5, 59439 HOLZWICKEDE
Bauteil	- BRANDSCHUTZ - ERDGESCHOSS
Auftrag	

	Datum	Name	Maßstab	Blatt
gez.	19.08.2024		1:125	BS 2"a"
gepr.				