[illegible]

Druckkammerlautsprecher, außen


Auslösestelle Amokalarm

Amock

Aufbaulautsprecher, A/B

Druckkammerlautsprecher, außen

Einbaulautsprecher, A/B

E/A/B

 A: JE-H (ST) H 3x2x0,8mm FE180 E30—E90
 B: JE-H (ST) H 3x2x0,8mm FE180 E30—E90
 Einbaulautsprecher, A/B

E/A/B
Einboulausprecher, A/B

Legende

- Lausprecheleitung IH(St)H 2x2x0,8mm innerhalb des Brandabschlusses
Lausprecheleitung IH(St)H E30 2x2x0,8mm bis letzten Brandabschnitt

- | | |
|---|------------------------|
| | 1H(S)t)H 4x2x0,8mm |
| | 1H(S)t)H E30 4x2x0,8mm |

- A: JE-H (ST) H 32x2x0,8mm FE180 E30-E90
B: JE-H (ST) H 32x2x0,8mm FE180 E30-E90

-  E A/B Einbaulautsprecher, A/B

- $\frac{A}{B}$

RAHDER

mbH

INGENIEURSGES. GMBH

D-50669 Köln 8

Post: +49 228 33835-50

Fax: +49 228 33835-50

E-Mail: post@rahder.mw

Entwicklungs- für Technische Gebäudeausrüstung
 Spezialisierte Ingenieurbüros für Elektro- und
 Steuerung • Planung • Objektbetreuung •

berufliche qualifikation	berufliche bezeichnung	datum	normen
Vds	Vds-Steuerfachplaner Brandmeldeanlagen nach DIN EN 14720 Teil 1: 2004/04	März 2026	Thün
		März 2026	Thün

VdBI

VERBAND DER
INGENIEURSGES.
GMBH

Logo des Verbandes der Ingenieurgesellschaften (VdBI) mit dem Text "VERBAND DER INGENIEURSGES. GMBH".

Mitgliedschaft der Ingenieurgesellschaft

Diese Zeichnung zeigt der Darstellung der technischen Gebäudeausrüstung, die verschiedenen Bäume sind der Architektenzeichnung zu entnehmen und verantwortlich am Bau zu prüfen.

Kreis Umo, Der Landrat
 Fachbereich FB 60
 Friedrich-Ebert-Str. 17
 59475 Umo
 Tel: 02303 270

Mosbi job:	—	ARCHITEKTEN B B O	Tel.: 0521 417270
Projekt-Nr.:	20240500	Hauptstraße 78, 33647 Bielefeld	

Erweiterung und Umbau Mätkisches Berufskolleg Uuna
Parkstraße 22, 59425 Uuna