Legende BMA

- BMZ Brandmeldezentrale
- Koppel – Modul
- Akust. Signalgeber BUS
- Bus – Sirene
- Rauchmelder
- Rauchmelder mit Sounder
- Rauchmelder in Abhangdecke
- Akust. Signalgeber BUS, Stand Alone, IP66, Lautstärke ca. 94 dB
- Linienförmiger Sensor
- Signalgeber, optisch, Ausführung gelb
- HM Hauptmelder
- FSS Feuerwehrschlüsseldepot, SD 12 V
- FIBS Feuerwehr-Informations und Bedienungssystem mit Lautsorten
- Freischaltelement
- Druckknopfmelder TYP RT-FW
- Signalgeber, optisch, Ausführung rot
- Kabeltrasse und Kabeltrasse in Funktionserhalt Überwachung durch linearen Rauchmelder
- Wärmemelder, Differential-, linienförmig
- Wärmemelder, Maximal- SDT 2100
- Ansaugrauchmelder TYP ASD 535-1/S
- Meldergruppeltrennung
- Signalsucher
- koppelmodul
- Rauchansaugsystem

Meldebereichsschnitte:
(Meldergruppen) (Meldenummern)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Fachingenieure für Technische Gebäudeausrüstung
-Sanitär-Heizung-Raumlufttechnik-Elektrotechnik-
+ Beratung + Planung + Objektbetreuung +

INGENIEURGESELLSCHAFT RAHDER mbH

Diambergstraße 8
D- 59063 Hamm
Fon: +49 2385 423955-0
Fax: +49 2385 423955-30
E-Mail: post@rahder.rvw

	Datum	Name
bearbeitet	März 2026	Thün
gezeichnet	März 2025	Thün
geprüft		

VdS VdS-zertifizierter Fachplaner für Brandmeldeanlagen nach DIN 14675 F 2040604

VBI Verband Beratender Ingenieure – Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen – Mitglied der Kammer

Diese Zeichnung dient der Darstellung der technischen Gebäudeausrüstung. Die verbindlichen Baumaße sind der Architektenzeichnung zu entnehmen und verantwortlich am Bau zu prüfen.

Kreis Unna, Der Landrat
Fiedrich–Ebert–Str. 17
59425 Unna

Fachbereich FB 60
Tel: 02303 270

Maßstab:	–
Projekt–Nr.:	20240500

ARCHITEKTEN B B O
Hauptstraße 78,
33647 Bielefeld
Tel.: 0521 417270

Zeichnungs–Nr.: A457–Schema–BMA
Plot: 2026–04–13

Erweiterung und Umbau Märkisches Berufskolleg Unna

Parkstraße 22, 59425 Unna

Strangschema

Ausführungsplanung Brandmeldetechnik